


Toftlund Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2022

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

63,4%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	62,9	kg/GJ	226,4	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	104,9	g/GJ	377,5	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,9	g/GJ	3,1	mg/kWh
Drivhusgasser i alt	63,0	kg/GJ	226,7	g/kWh
Udledning af SO ₂	0,7	g/GJ	2,6	mg/kWh
Udledning af Nox	26,8	g/GJ	96,5	mg/kWh
Inddata periode: 01-01-2022 - 31-12-2022				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Toftlund Fjernvarme
CVR-nr.	63690619
Adresse	Østerdalen 3, 6520 Toftlund
Telefon	74 83 16 40 / 23 26 18 62
Mail	tf@toftlundfjernvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Rød

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ -udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ -udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ -udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

